

Данные об усредненной величине резервируемой максимальной мощности, суммарно по всем потребителям электрической энергии за I квартал 2021 года

Сетевая организация	Уровень напряжения	Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, МВт	Объем мощности, использованной за IV квартал 2020 года, МВт	Объем резервируемой мощности, МВт
1	2	3	4	5
АО "ГНЦ НИИАР"	СН-2 (6 кВ)	25,732	7,91	17,82
	ВН (110 кВ)	3,76	2,20	1,56
	Итого	29,492	10,11	19,38

Заместитель главного инженера по энергетике АО "ГНЦ НИИАР



В.В. Трофимов

